

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL DE SEVRES ([production@cc-h](mailto:production@cc-haut-val-de-sevres.fr))  
- AGENCE REGIONALE DE SANTE ([ars-dd79-eaux@ars.sante.fr](mailto:ars-dd79-eaux@ars.sante.fr))

Délégation Départementale  
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : CC HAUT VAL DE SEVRE**

<b>Prélèvement</b>	<b>00084059</b>	<b>Commune</b>	<b>AZAY-LE-BRULE</b>
<b>Unité de gestion</b>	0078 CC HAUT VAL DE SEVRE	<b>Prélevé le :</b>	<b>lundi 04 août 2025 à 09h55</b>
<b>Installation</b>	CAP 000140 LA CORBELIERE	<b>par :</b>	MÉLODIE MEON
<b>Point de surveillance</b>	0000000155 USINE DE TRAITEMENT	<b>Type visite :</b>	AU
		<b>Type d'eau :</b>	Eau brute superficielle

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	19,6 °C			

Type de l'analyse : CYAN      Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701  
Code SISE de l'analyse : 00084060      Référence laboratoire : 25080106376101

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Aspect (qualitatif)	1 SANS OBJE			
Couleur (qualitatif)	1 SANS OBJE			
Odeur (qualitatif)	1 SANS OBJE			
Saveur (qualitatif)	1 SANS OBJE			
<b>PHYTOPLANCTONS CYANOBACTERIES</b>				
Cellules de cyanobactéries	0 n(cellules)/ml			

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00084059)**

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Signé à Niort le 7 août 2025

Pour le Directeur Général, la Directrice Déléguée,  
Direction Santé Environnement et Politique Une Seule  
Santé

