

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL DE SEVRES ([production@cc-h](mailto:production@cc-haut-val-de-sevres.fr))
- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Délégation Départementale
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : CC HAUT VAL DE SEVRE

Prélèvement	00080265	Commune	AZAY-LE-BRULE
Unité de gestion	0078 CC HAUT VAL DE SEVRE	Prélevé le :	jeudi 14 décembre 2023 à 10h42
Installation	TTP 000295 USINE DE LA CORBELIERE	par :	A MEURAILLON
Point de surveillance	0000000649 USINE LA CORBELIERE	Type visite :	AU
		Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	11,9 °C		25	
Chlore libre	0,64 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,69 mg(Cl ₂)/L			

Type de l'analyse : AURPB Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701
Code SISE de l'analyse : 00080266 Référence laboratoire : 23121308057901

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
Chlorothalonil R471811	<0,03 µg/L	0,1		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00080265)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Niort le 3 janvier 2024

Pour le Directeur Général, l'Ingénieur du Génie
Sanitaire



Véronique VANSIELEGHEM