

**Destinataires**

MONSIEUR - MAIRIE DE SAIVRES ([contact@saivres.fr](mailto:contact@saivres.fr))

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL DE SEVRES ([production@cc-hv](mailto:production@cc-hv))

- AGENCE REGIONALE DE SANTE ([ars-dd79-eaux@ars.sante.fr](mailto:ars-dd79-eaux@ars.sante.fr))

Délégation Départementale  
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : CC HAUT VAL DE SEVRE**

<b>Prélèvement</b>	<b>00083239</b>	<b>Commune</b>	<b>SAIVRES</b>
<b>Unité de gestion</b>	0078 CC HAUT VAL DE SEVRE	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 03 avril 2025 à 10h37</b>
<b>Installation</b>	UDI 000198 SAINT MAIXENT REGION	<b>par :</b>	DOMINIQUE RATTIER
<b>Point de surveillance</b>	0000000257 CENTRE BOURG	<b>Type visite :</b>	D2
		<b>Type d'eau :</b>	

Type de l'analyse : D2PCN

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701

Code SISE de l'analyse : 00083240

Référence laboratoire : 25040202949601

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	0,13 mg/L	2	1	
Nickel	0,9 µg/L	20		
Plomb	0,9 µg/L	10		

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00083239)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Niort le 14 avril 2025

Pour le Directeur Général, l'Ingénieur du Génie  
Sanitaire

